



LEGENDA

- ABC---K Granice terenu inwestycji
- ⊕ Budynek Domu Studenta wraz z częścią dydaktyczną
- ▨ Ciągi pieszo-jezdne
- ▩ Nawierzchnia asfaltowa
- ▧ Plac manewrowy z ekokraty
- ⊞ Miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
- ⊞ Miejsca postojowe
- ▲ Wejścia do projektowanego budynku
- ⊞ Osłona śmietnikowa
- 4. Miejsce rekreacji dostępne dla osób niepełnosprawnych
- Zieleń
- ⊞ Stup osłonięta zewnętrznego
- H Hydrant p.poż
- ⊞ Droga pożarowa
- ⊞ Miejsce zbiórki

Budynek Domu Studenta wraz z częścią dydaktyczną kwalifikuje się następująco:
 kondygnacje mieszkalne tj. piętra I-IV zalicza się do kategorii ZL V zagrożenia ludzi,
 Przewidywana ilość osób - 96 os., w tym na poszczególnych kondygnacjach:

- I piętro - 24 os.,
- II piętro - 24 os.,
- III piętro - 24 os.,
- IV piętro - 24 os.

kondygnacja parteru: część dydaktyczna przeznaczone do jednoczesnego przebywania ludzi do 160 osób - kategoria zagrożenia ludzi ZL I,
 kondygnacja piwniczna podzielona na dwie odrębne strefy tj.:
 PM, gdzie gęstość obciążenia ogniowego wynosi $Q < 500 \text{ MJ/m}^2$,
 ZL.III. Przewidywana ilość osób w pomieszczeniu siłowni- do 4 osób.

Klasa odporności pożarowej „B” ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniającymi ognia (NRO).
 Wysokość budynku - 16,90 m - obiekt zaliczony do budynków średniowysokich (SW).

Budynek podzielony jest na następujące strefy pożarowe:
 - kondygnacja podziemna, piwnica, została podzielona na dwie strefy, które na podstawie kategorii zagrożenia ludzi zakwalifikowano do strefy pożarowej ZL III oraz na podstawie gęstości obciążenia ogniowego zakwalifikowano do PM gdzie $Q \leq 500 \text{ MJ/m}^2$:
 Strefa pożarowa nr 1 ZL III (SP1) - piwnica (siłownia, pralnia, pom. obsługi, maszynownia, pom. wodomierza) zaliczana do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni 155,13 m².
 Strefa pożarowa nr 2 PM (SP4) - piwnica (pom. techniczne, magazynowe, gospodarcze, wymiennikowni, elektryczne i teletechniczne) zaliczana do kategorii zagrożenia ludzi PM, gdzie gęstość obciążenia ogniowego wynosi $Q < 500 \text{ MJ/m}^2$, o powierzchni 241,98 m².
 - kondygnacja nadziemna parteru- część dydaktyczna, którą na podstawie kategorii zagrożenia ludzi zakwalifikowano do strefy pożarowej ZL I:
 Strefa pożarowa nr 3 ZL I (SP2) - pomieszczenia parteru zaliczane do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni 692,98 m².
 - kondygnacje nadziemne, mieszkalne powyżej parteru (4 kondygnacje), które na podstawie kategorii zagrożenia ludzi zakwalifikowano do strefy pożarowej ZL V:
 Strefa pożarowa nr 4 ZL V (SP3) - kondygnacje nadziemne (piętro I-IV) zaliczane do kategorii zagrożenia ludzi ZL V o powierzchni 1587,15 m².
 Hydranty zlokalizowane od zachodniej strony budynku w odległościach 9,60 m i 46,20 m od ściany budynku.

Budynek pięciokondygnacyjny, z kondygnacją podziemną, zamieszkania zbiorowego (Dom Studenta) z częścią dydaktyczną na parterze, posiada powierzchnię zabudowy 904,50 m², powierzchnię użytkową (powierzchnia części dydaktycznej, mieszkalna, komunikacji poziomej, pomieszczeń piwnicy) 2939,47 m², kubaturę brutto 12 047,22 m³. Wysokość budynku - 16,90 m - obiekt zaliczony do budynków średniowysokich (SW).

Budynek zlokalizowany jako wolnostojący ze ścianami zewnętrznymi usytuowanymi w odległości od:
 - 15,00 m od granicy od strony północnej,
 - 52,70 m od granicy od strony południowej,
 - 10,60 m od granicy od strony wschodniej,
 - 62,60 m od granicy od strony zachodniej,
 Odległość ścian przedmiotowego budynku od ścian innych obiektów:
 - 67,80 m od strony zachodniej od budynków Państwowej Straży Pożarnej,
 - 28,90 m od strony północnej od gmachu głównego Państwowej Szkoły Wyższej,
 - 28,10 m od strony wschodniej od budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

INWESTOR:	PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II UL. SIDORSKA 95/97, 21-500 BIAŁA PODLASKA	
OBIEKT:	DOM STUDENTA WRAZ Z CZĘŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY UL. SIDORSKIEJ	
TEMAT:	INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. poż. Dariusz Wardak rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 450/2002	
NAZWA RYSUNKU	DATA	NR RYSUNKU
ZAGOSPODAROWANIE TERENU	SIERPIEŃ 2021	1